

18 Lys og udsyn (§ 377 - § 384)

Spørgsmål og svar om lys og udsyn

? Spørgsmål og svar om automatisk dagslysstyring

?

Gælder kravet om automatisk dagslysstyring jævnfør BR18, §382 også i trappeopgange? (21-04-2021)

Kravet om automatisk dagslysstyring i trappeopgange kan løses på mange måder, og skal ikke ses som f.eks. kravet til automatisk dagslysstyring i et kontorområde. En praktisk tilgang kan være at lade en lux-sensor placeret i trappeopgangen detektere, om der overhovedet er behov for tilskud til lys fra den elektriske belysning. Det vigtige er, at der er en styring efter det aktuelle lysniveau.

Dansk Center for Lys har en nærmere beskrivelse af hvordan man kan løse dagslysstyringen i en trappeopgang: <https://centerforlys.dk/viden-om-lys/medlemsraadgivning/>.

? Spørgsmål og svar vedrørende krav om dagslys i møderum

?

Er møderum omfattet af bygningsreglementets krav om dagslys?

I møderum der planlægges anvendt til almindelig mødebrug, dvs. skiftende møder med skiftende brugere, vil der normalt kunne accepteres lavere dagslysniveauer. Indretning af et lokale med begrænset dagslysadgang kan dog være begrænsende for den fremtidige anvendelse af rummet, da rummet dermed ikke er muligt at anvende som fast arbejdsplads.

