
Bygningsreglementets vejledning til kapitel 34 – Certificeret brandrådgivers virke

Indholdsfortegnelse

Forord	2
1 Den certificerede brandrådgivers virke	3
1.1 Generelt	3
1.2 Den certificerede brandrådgivers virke som udarbejdende	4
1.2.1 Generelt	4
1.2.2 Assistance og uddelegering	5
1.2.3 Den certificerede brandrådgivers minimumsvirke som udarbejdende	6
1.3 Den certificerede brandrådgivers virke som kontrollerende	10
1.3.1 Generelt	10
1.3.2 Assistance og uddelegering	10
1.3.3 Den certificerede brandrådgivers minimumsvirke som kontrollerende	11
1.4 Start- og sluterklæring	14
1.4.1 Starterklæring	14
1.4.2 Sluterklæring	16
2 Den certificerede tredjepartskontrollants virke	19
2.1 Generelt	19
2.2 Assistance	20
2.3 Den certificerede tredjepartskontrollants minimumsvirke	21
2.4 Start- og sluterklæring	23
2.4.1 Starterklæring	23
2.4.2 Sluterklæring	24
3 Den medvirkende certificerede brandrådgivers virke ved fravigelser fra de præ-accepterede løsninger, jf. § 493, stk. 1, nr. 2	27
4 Den certificerede brandrådgivers virke ved udarbejdelse eller ændringer af pladsfordelingsplaner, indretningsplaner for flugtveje og inventaropstillingsplaner, jf. § 6 h	29
5 Overdragelse af den certificerede brandrådgivers virke	30

Forord

Denne vejledning er tilknyttet kapitel 34 i bygningsreglementet (BR18) og beskriver kravene til den certificerede brandrådgivers virke. Vejledningen læses i sammenhæng med *Bygningsreglementets vejledning til kapitel 32 – Certificeret statikers og brandrådgivers virke*, der beskriver de overordnede rammer for den certificerede brandrådgivers virke.

Formålet med vejledningen er at tydeliggøre kravene til den certificerede brandrådgivers virke.

Vejledningen er primært rettet mod den certificerede brandrådgiver, mens *Bygningsreglementets vejledning til kapitel 29 – Dokumentation af brandforhold* og *Bygningsreglementets vejledning til kapitel 30 – Kontrol af dokumentation for og udførelse af brandforhold* er rettet mod alle aktører, der udarbejder eller kontrollerer brandforhold for byggeri.

Vejledningen beskriver bl.a. den certificerede brandrådgivers minimumsvirke, jf. BR18, §§ 548 og 550, dvs. hvilke opgaver den certificerede som minimum udfører, når denne virker som hhv. udarbejdende, kontrollerende og som certificeret tredjepartskontrollant.

De mest centrale anvendte begreber er beskrevet i *Bygningsreglementets vejledning til kapitel 32 – Certificeret statikers og brandrådgivers virke*, f.eks. hvorledes begreberne udfærdige, assistance, uddelegering, være bekendt med, supplerende kontrol samt kontrolregistreringsrapport er anvendt i vejledningerne.

Når der i det følgende anvendes begrebet supplerende kontrol, menes kontrol, som den certificerede brandrådgiver, som en del af sit virke skal foretage. Den supplerende kontrol er ud over den kontrol, som er angivet i BR18, kapitel 30.

Når der i det følgende specifikt anvendes begrebet minimumskontrol, udvidet kontrol og maksimumskontrol i henhold til BR18, § 527, stk. 2, svarer dette til kontrolniveauerne MIN, UDV og MAX, som beskrevet i *Bygningsreglementets vejledning til kapitel 30 – Kontrol af dokumentation for og udførelse af brandforhold*.

Hvor der i denne vejledning er henvist til vejledningen til BR18, kapitel 32 er henvisningen til *Bygningsreglementets vejledning til kapitel 32 – Certificeret statikers og brandrådgivers virke*.

Vejledningen er i overensstemmelse med bygningsreglementet, der trådte i kraft den 1. januar 2024.

Denne vejledning er opdateret, så den er i overensstemmelse med BR18 med de ændringer, der trådte i kraft den 1. januar 2025.

De væsentligste ændringer i forhold til *Bygningsreglementets vejledning til kapitel 34 – Certificerede brandrådgivers virke*, dateret 22. januar 2024, er følgende:

- Kontrolokumentation for den almene kontrol af udførelse fjernes fra den certificeredes virke.
- Uddybning af indholdet af start- og sluterklæring.
- Mindre redaktionelle ændringer.

1 Den certificerede brandrådgivers virke

1.1 Generelt

Formålet med den certificeredes virke fremgår af BR18, § 531 (se vejledning til BR18, kapitel 32, afsnit 1 og afsnit 2.1).

Tilknytning af en certificeret brandrådgiver:

Der skal tilknyttes en certificeret brandrådgiver til byggeri indplaceret i brandsklasse 2-4, og denne skal være certificeret til at kunne virke i den brandsklasse, hvori byggeriet er indplaceret, jf. BR18, §§ 20-22 (se vejledning til BR18, kapitel 32, afsnit 2.2).

Den certificerede brandrådgiver udpeges, jf. BR18, § 22, af den som ansøger om byggetilladelse i henhold til BR18, § 9 eller dennes repræsentant, som sammen med den certificerede brandrådgiver afklarer, om den certificerede brandrådgiver skal virke som udarbejdende eller kontrollerende, jf. BR18, § 534, for brandforhold på byggeriet.

Den certificerede brandrådgivers virke omfatter byggeriet som helhed, jf. BR18, § 533. Virket omfatter de byggearbejder, som er omfattet af byggeriet, og som er indplaceret i brandsklasse 2-4. For byggearbejder indplaceret i brandklasse 1 er dokumentation herfor ikke omfattet af den certificeredes virke, jf. BR18, § 10, stk. 7.

Virket:

Den certificerede brandrådgivers virke skal, jf. BR18, § 531, sikre løsninger, som udformes og udføres i henhold til bygningsreglementets bestemmelser, jf. BR18, kapitel 5, samt sikre, at dokumentation for brandforhold udgør et hele, er dækkende, tilstrækkelig og kontrolleret, således at bestemmelserne i bygningsreglementet er opfyldt, herunder sikkerhedsniveauet.

Det er ansøger, jf. BR18, § 506, stk. 2, der for dokumentation af brandforhold skal sikre, at dokumentation for brandforhold er samlet og koordineret, så dokumentationen udgør et hele.

Den certificerede brandrådgivers virke omfatter den samlede dokumentation af brandforhold, jf. BR18, §§ 550a, 550b, BR18, bilag 4 og BR18, § 507, med undtagelse af kontrolrapporter for almen kontrol af projektering og udførelse.

En certificeret brandrådgiver kan virke enten som udarbejdende eller kontrollerende af den brandtekniske dokumentation, jf. BR18, § 534.

Virket afhænger af, om den certificerede brandrådgiver virker som udarbejdende eller kontrollerende. Ved udfærdigelse af dokumentation skal den certificerede som udarbejdende udarbejde dokumentation og som kontrollerende kontrollere dokumentation (se vejledning til BR18, kapitel 32, afsnit 2.3.1 og 2.3.2).

Den certificerede brandrådgiver skal være bekendt med den samlede dokumentation af brandforhold, herunder kontrolplaner og kontrolrapporter for projektering og udførelse af brandsikringstiltag, hvor den certificerede virker ved enten model a, b, c eller d (med undtagelse af kontrolrapporter for almen kontrol) - se vejledning til BR18, kapitel 32, afsnit 2.3.3.

BR18 stiller krav til, at den certificerede brandrådgiver udarbejder eller kontrollerer den del af dokumentationen, der vedrører design af brandforhold, jf. BR18, § 548. For den del af dokumentationen, som vedrører dokumentation for projektering og udførelse af brandsikringstiltag, jf. BR18, § 507, stk. 1, nr. 11 og 12, skal den certificerede brandrådgiver som minimum foretage en supplerende kontrol, der mindst omfatter en kontrol af, at kontrolrapporter for særlig kontrol og tredjepartskontrol er udarbejdet i henhold til kontrolplanen, og at de ved kontrollen fundne afvigelser er behandlet, jf. § 549, stk. 4.

Øvrig dokumentation som den certificerede skal være bekendt med (model d):

For at være bekendt med den øvrige dokumentation, hvor den certificerede brandrådgiver hverken har udfærdiget dokumentation (dvs. udarbejdet eller kontrolleret dokumentation evt. ved brug af assistance) ved model a, b eller uddelegeret dokumentation ved model c, skal den certificerede som minimum udføre en supplerende kontrol ved model d og sikre, at kontrolrapporter er udarbejdet i henhold til kontrolplanen, og at de ved kontrollen fundne afvigelser er behandlet (se vejledning til BR18, kapitel 32, afsnit 2.3). Dette gælder bl.a. for dokumentation af særlig kontrol af projektering og udførelse af brandsikringstiltag, hvor den certificerede brandrådgiver kan gøre sig bekendt med dokumentationen ved en supplerende kontrol af kontrolrapporterne ved model d.

Når den certificerede brandrådgiver ved model d sikrer, at kontrolrapporter for design af brandforhold og særlig kontrol af projektering og udførelse af brandsikringstiltag samt de akkrediterede inspektioner, er udført, sker dette ved en supplerende kontrol af:

- Kontrol er gennemført i henhold til kontrolplanen, og eventuelle afvigelser er behandlet.
- Resultatet af eventuelle akkrediterede inspektioner er tilfredsstillende i form af godkendte inspektionsrapporter.

For kontrolrapporter for særlig kontrol af projektering og udførelse kan den certificerede brandrådgiver sikre ovenstående ved en supplerende kontrol af en kontrolregistreringsrapport for de enkelte brandsikringstiltag/kontrolgenstande (se vejledning til BR18, kapitel 32, afsnit 2.3.3).

Kontrolregistreringsrapporten udarbejdes af f.eks. den udførende for kontrolrapport for udførelse eller den projekterende for kontrolrapport for projektering.

Akkrediteret inspektion:

Akkrediteret inspektion i henhold til BR18, §§ 135-136, vil i praksis blive gennemført af et akkrediteret inspektionsorgan, der er akkrediteret i henhold til DS/EN/ ISO/IEC 17020 – *Overensstemmelsesvurdering – Krav til forskellige typer af inspektionsorganer*. Den certificerede brandrådgiver skal både som udarbejdende og kontrollerende være bekendt med disse svarende til model d, hvor den certificerede brandrådgivers virke alene omfatter sikring af, at det akkrediterede inspektionsorgan har anvendt korrekt grundlag for inspektionen, og at organet har udstedt de, i kontrolplanen beskrevne og godkendte inspektionsrapporter, og at der ikke er registreret fejl eller afvigelser, der hindrer en ibrugtagning af anlægget.

Et eksempel herpå kan være akkrediteret inspektion af et sprinkleranlæg, hvor den samlede kontrol af projektering og udførelse i relation til BR18, kapitel 30, gennemføres i kraft af den akkrediterede inspektion på baggrund af f.eks. brandstrategi og funktionsbeskrivelse. Den gennemførte akkrediterede inspektion dokumenteres ved en godkendt inspektionsrapport. Den certificerede brandrådgiver tilser, at der er udstedt en godkendt inspektionsrapport og sikrer, at inspektionsrapporten er medtaget i den samlede brandtekniske kontrolrapport.

1.2 Den certificerede brandrådgivers virke som udarbejdende

1.2.1 Generelt

Det fremgår af BR18, § 545, stk. 1, at den certificerede brandrådgiver kan virke som udarbejdende.

Når den certificerede brandrådgiver virker som udarbejdende, er det en del af dennes virke, jf. BR18, § 548, at udarbejde centrale dele af dokumentation for brandforhold og via sit virke sikre, at den brandtekniske dokumentation udgør et hele, er dækkende og at bestemmelserne i bygningsreglementet er opfyldt, herunder sikkerhedsniveauet.

Den certificerede brandrådgiver, der virker som udarbejdende, vil derfor indgå i projektorganisationen for design, og vil i sit virke udarbejde og opbygge den brandtekniske dokumentation, hvilket omfatter at tilrettelægge og udforme den brandtekniske dokumentations sammenhæng.

Uafhængig kontrol af den brandtekniske dokumentation gennemføres af en anden - eller andre aktører - som er kompetente og uafhængige af projektorganisationen i forhold til det aktuelle byggeris brandsikkerhed, jf. BR18, kapitel 30.

1.2.2 Assistance og uddelegering

Visse dele af den brandtekniske dokumentation kan uddelegeres eller der kan indhentes assistance til udarbejdelsen (se vejledning til BR18, kapitel 32, afsnit 2.3.3).

Assistance:

Det fremgår af BR18, § 549, stk. 2, at den certificerede brandrådgiver i sit virke som udarbejdende kan indhente assistance fra en kompetent meddesigner ved udarbejdelse af dokumentation, som beskrevet i vejledningen til BR18, kapitel 32, afsnit 2.3.3 – model a2.

Den certificerede brandrådgiver vil, når der indhentes assistance, stadig virke som den udarbejdende, jf. BR18, § 549, stk. 2.

Assistance kan f.eks. være relevant, hvis:

- omfanget gør det umuligt for en enkelt person at gennemføre udarbejdelsen inden for en tidsplan, der står i forhold til det aftalte arbejde.
- udarbejdelsen omfatter aktiviteter, der hensigtsmæssigt kan løses af andre.

Hvis den certificerede brandrådgiver indhenter assistance fra en meddesigner, skal den certificerede brandrådgiver sikre, jf. § 549, stk. 2, at udarbejdelsen er gennemført og dokumenteret til et kvalitetsniveau, således at den certificeredes minimumsvirke, jf. BR18, § 548, er opfyldt. Dette kan ske ved, at den certificerede brandrådgiver:

- sikrer, at den assisterende har den fornødne kompetence,
- styrer kvaliteten af udarbejdelsen, og
- udarbejder redegørelse for, hvorledes den certificerede gennemfører ovenstående.

Redegørelsen indgår i redegørelsen for den certificeredes virke i start- og sluterklæringen.

Det er ikke et krav, at den certificerede ved anvendelse af assistance til udarbejdelsen skal gennemføre kontrol af dokumentationen, men den certificerede kan gennemføre en supplerende kontrol af hele eller dele af dokumentationen, hvis det vurderes nødvendigt.

Uddelegering:

Det fremgår af BR18, § 549, stk. 1, at den certificerede brandrådgivers minimumsvirke ikke kan uddelegeres, jf. BR18, § 548. Øvrige dele af den brandtekniske dokumentation, jf. BR18, § 507, stk. 1, nr. 5-8 og nr. 10, § 507, stk. 2 samt § 519, stk. 1, som den certificerede ikke skal udfærdige, kan uddelegeres, jf. BR18, § 549, stk. 3. Uddelegering af udarbejdelse sker ved model c (se vejledning til BR18, kapitel 32, afsnit 2.3.3).

Ved uddelegering af dokumentation er både udarbejdelse og uafhængig kontrol overladt til en anden aktør end den certificerede brandrådgiver. Uddelegering kan anvendes både inden for og uden for den certificerede brandrådgivers organisation.

Ved uddelegering af opgaver skal den certificerede brandrådgiver, for at dokumentationen udgør et hele, gennem supplerende kontrol sikre, at dokumentationen er i henhold til en overordnet brandstrategirapport, funktionsbeskrivelse, og at kontrol er udført i henhold til kontrolplan.

Den certificerede brandrådgiver skal udføre en supplerende kontrol, jf. BR18, § 549, stk. 3, af den dokumentation, som er uddelegeret. Dette skal ske ved, at den certificerede brandrådgiver gennemfører supplerende kontrol mindst svarende til minimumskontrol (MIN), jf. BR18, § 527, stk. 2, nr. 1, af dokumentationen, så den certificerede brandrådgiver er bekendt med indholdet og sikrer, at dokumentationen er i overensstemmelse med kravene i BR18, kapitel 29 og 30, og kan anvendes som den foreligger. Hvis den certificerede brandrådgiver vurderer, at der er behov for yderligere kontrol, kan den supplerende kontrol foretages som en udvidet kontrol. Den supplerende kontrol kan afsluttes, når eventuelle afvigelser fundet ved kontrollen er behandlet og dokumenteret (se vejledningen til BR18, kapitel 32, afsnit 2.3.3).

Den supplerende kontrol dokumenteres i forbindelse med redegørelsen for den certificeredes virke, hvor den certificerede brandrådgiver redegør for, hvorledes supplerende kontrol er gennemført og eventuelle afvigelser er behandlet.

Alternativt kan den certificerede brandrådgiver dokumentere den supplerende kontrol i en kontrolrapport og henvise til denne i redegørelsen.

1.2.3

Den certificerede brandrådgivers minimumsvirke som udarbejdende

Det fremgår af BR18, § 548, at den certificerede brandrådgiver har et minimumsvirke.

Den certificerede brandrådgivers virke som udarbejdende ved udfærdigelse af dokumentation er beskrevet i afsnit 1.2.2 samt vejledningen til BR18, kapitel 32, afsnit 2.3.3, model a1 og a2. I model a1 udarbejder den certificerede brandrådgiver selv dokumentet, mens der i model a2 indhentes assistance fra en kompetent meddesigner. I model a2 virker den certificerede brandrådgiver fortsat som den udfærdigende, jf. BR18, § 549, stk. 2.

Den certificerede brandrådgiver, der virker som udarbejdende, skal udarbejde de centrale dokumenter, herunder start- og sluterklæring inkl. redegørelse for sit virke, dokumentation for indplacering i brandklasser, dokumentation for byggeriets indsatstaktiske forhold samt den brandtekniske kontrolplan for design af brandforhold.

Den certificerede brandrådgiver, der virker som udarbejdende, skal, jf. BR18, § 548, som minimum:

Ad. 1) udarbejde start- og sluterklæring, jf. BR18, §§ 508 og 509, ved model a1.

Ad. 2) udarbejde dokumentation for indplacering af bygningsafsnit og det samlede byggeri i brandklasser i henhold til BR18, kapitel 27 og kapitel 29 ved model a1 eller a2.

Udarbejde dokumentation for, hvorledes byggeriet opfylder BR18, §§ 126-133 vedrørende redningsberedskabets indsatsforhold, herunder hvorvidt byggeriet er indsatstaktisk traditionelt ved model a1 eller a2.

Ad. 3) udarbejde brandteknisk kontrolplan for design af brandforhold, jf. BR18, § 518, ved model a1 eller a2 samt sikre, at denne og kontrolplan for projektering og udførelse af brandsikringstiltag er i overensstemmelse med BR18, kapitel 30 ved model a1, a2 eller c.

Ad. 4) sikre, at de valgte løsninger for brandforholdene er i overensstemmelse med kravene, jf. BR18, kapitel 5, ved at deltage i udarbejdelse af dokumentation ved model a1, a2, c eller d.

Ad. 5) sikre, at dokumentationen for brandforholdene opfylder sit formål, jf. BR18, kapitel 29, ved at deltage i udarbejdelse af dokumentation samt opbygge strukturen af den brandtekniske dokumentation, jf. BR18, kapitel 29 ved model a1, a2, c eller d.

Ad. 6) sikre, at dokumentationen er udarbejdet og samlet i overensstemmelse med BR18, kapitel 29, kontrolleret i overensstemmelse med BR18, kapitel 30, og kan anvendes, som

den foreligger, er fyldestgørende og udgør et hele, ved at være bekendt med den samlede brandtekniske dokumentation, jf. vejledningen til BR18, kapitel 32, herunder

- at de i kontrolplanen planlagte kontroller er gennemført, og at eventuelle afvigelser er behandlet med undtagelse af kontrolrapporter for almen kontrol.
- at godkendte inspektionsrapporter fra akkrediterede inspektioner er udstedt.
- at evt. dokumentation for samtlige fravigelser af de præ-accepterede løsninger for byggeri i brandklasse 2, fra en medvirkende certificerede brandrådgiver, er modtaget, og at eventuelle supplerende brandtekniske tiltag er indarbejdet i den øvrige brandtekniske dokumentation.

Ad. 7) udarbejde en redegørelse for sit virke ved model a1 med angivelse af, hvilken dokumentation der er uddelegeret, i hvilket omfang der har været indhentet assistance ved udarbejdelsen, hvem der har udført assistancen, og hvordan den certificerede brandrådgiver har sikret, at dokumentationen er udarbejdet til et kvalitetsniveau mindst svarende til den certificeredes minimumsvirke, således at § 548 er opfyldt.

Det fremgår af BR18, § 523, at der skal udføres egenkontrol og uafhængig kontrol af en kompetent kontrollant af dokumentation for brandforhold, jf. BR18, Bilag 3, tabel 4a, og at de ved kontrollen fundne afvigelser skal være behandlet, inden dokumentationen danner grundlag for det videre arbejde for design, projektering og udførelse. Det er ikke et krav, at den certificerede brandrådgiver som en del af virket, har udført den supplerende kontrol, inden dokumentationen anvendes som grundlag for det videre arbejde. Sidstnævnte gælder den supplerende kontrol, hvor den certificerede brandrådgiver har gjort brug af assistance, uddelegering eller har gennemført den supplerende kontrol ved model d, som den certificerede mindst skal foretage for at gøre sig bekendt med dokumentationen.

Kravene til den certificerede brandrådgivers minimumsvirke som udarbejdende er angivet i tabel 1.

Tabel 1. Mulige modelvalg for den certificerede brandrådgivers virke som udarbejdende for de enkelte dele af dokumentationen

ID	Emne	Mulige modelvalg					
		a1	a2	b1	b2	c	d
	Start- og sluterklæring						
START	Starterklæring herunder redegørelse for virke	X					
SLUT	Sluterklæring herunder redegørelse for virke	X					
A							
DBK	Dokumentation for indplacering i brandklasser		X				
ITF	Dokumentation for, hvorledes byggeriet opfylder BR18, §§ 126-133 vedrørende redningsberedskabets indsatsforhold, herunder hvorvidt byggeriet er indsatstaktisk traditionelt		X				
BSR	Brandstrategirapport					X	
BPLAN	Brandplaner og situationsplan					X	
PFP	Pladsfordelingsplaner og belægningsplaner ¹⁾					X	
FUNK	Funktionsbeskrivelse					X	
BBV	Brandteknisk begrundet vurdering					X	(X)
KOMP	Komparativ analyse					X	(X)
DIM	Brandteknisk dimensionering					X	
PRØV	Anden dokumentation til eftervisning af brandsikkerhedsniveauet, herunder forudsætning for brandprøvning som ikke er klassifikationsprøvnings					X	
DKV	Drifts-, kontrol-, og vedligeholdelsesplan					X	
KPLA-D	Kontrolplan for uafhængig kontrol af design		X				
KPLA-P	Kontrolplan for uafhængig kontrol af projektering					X	
KPLA-U	Kontrolplan for uafhængig kontrol af udførelse					X	
B	Brandtekniske kontrolrapporter						
KRAP-D	Kontrolrapport for uafhængig kontrol af design						X
KRAP-P	Kontrolrapport for uafhængig kontrol af projektering (særlig kontrol)						X ²⁾
KRAP-U	Kontrolrapport for uafhængig kontrol af udførelse (særlig kontrol)						X ³⁾
AKKRET	Akkrediterede inspektionsrapporter						X
-	Kontrolrapport for tredjepartskontrol for design (certificerede tredjepartskontrol)						X ⁴⁾
-	Kontrolrapport for tredjepartskontrol for særlig kontrol af projektering og udførelse, herunder kontrolrapporter fra akkrediterede inspektionsorganer						X ⁴⁾

Tabel 2. Signaturforklaring, noter og modelbeskrivelse til tabel 1

Signaturforklaring:	
<input type="checkbox"/>	Hvid udfyldning: Mulig option for modelvalg for den certificeredes virke.
<input type="checkbox"/>	Grå udfyldning: Ikke mulig option for modelvalg for den certificeredes virke.
X	Modelvalg, der repræsenterer den certificerede brandrådgivers minimumsvirke.
(X)	Modelvalg, der repræsenterer den certificerede brandrådgivers minimumsvirke i BK2. Model d kan for brandteknisk begrundet vurdering eller komparativ analyse alene anvendes i BK2 ved brug af BR18, § 493, stk. 1, nr. 2. Sikre i henhold til model d kan ske ved, at den certificerede brandrådgiver, der er tilknyttet projektet, modtager dokumentationen samt skriftlig oplysning fra en brandrådgiver certificeret til at virke i mindst BK3 om, at dokumentationen er udfærdiget og viser, at samtlige fravigelser fra de præ-accepterede løsninger er iagttaget og brandsikkerhedsniveauet er overholdt.
Noter:	
1)	Kan omfatte inventaropstillingsplaner, belægningsplan for lagerafsnit, belægningsplan for midlertidige overnatninger, værelsesplan for hotel m.v., etageplan for hotel m.v..
2)	Sikre korrekt kontrol ved, at den certificerede brandrådgiver foretager en supplerende kontrol svarende til en kontrol af en brandteknisk kontrolregistreringsrapport f.eks. udført af den projekterendes kontrollant for kontrol af projektering. Hvis den certificerede selv har udarbejdet denne, er dette allerede opfyldt.
3)	Sikre korrekt kontrol ved, at den certificerede brandrådgiver foretager en supplerende kontrol af en brandteknisk kontrolregistreringsrapport f.eks. udført af den udførendes kontrollant for kontrol af udførelse. Hvis den certificerede selv har udarbejdet denne, er dette allerede opfyldt.
4)	Sikre i henhold til model d kan ske ved, at den certificerede brandrådgiver f.eks. modtager skriftlig oplysning fra tredjepartskontrollanten om, at kontrollen er udført, og at de ved kontrollen fundne afvigelser er behandlet
Beskrivelse af virket i de enkelte modeller:	
a1:	Den certificerede brandrådgiver <u>udarbejder selv</u> dokumentationen/dele af dokumentationen.
a2:	Den certificerede brandrådgiver <u>benytter assistance til udarbejdelsen</u> . Den certificerede brandrådgiver sikrer korrekt udarbejdelse, og at den brandtekniske dokumentation er udarbejdet til et kvalitetsniveau, således at den certificeredes minimumsvirke, jf. BR18, § 548, er opfyldt. Dette betyder, at den certificerede skal være bekendt med den assisterendes kompetencer og afhængigt af dennes kompetencer, vil den certificerede skulle gå mere eller mindre i detaljer med selve dokumentationen.
b1:	Den certificerede brandrådgiver <u>udfører selv den uafhængige kontrol</u> . Model b1 anvendes ikke for den certificerede som udarbejdende.
b2:	Den certificerede brandrådgiver <u>benytter assistance til kontrol</u> . Model b2 anvendes ikke for den certificerede som udarbejdende.
c:	Den certificerede brandrådgiver <u>benytter uddelegering</u> . Den certificerede brandrådgiver udfører supplerende kontrol mindst svarende til minimumskontrol. Den supplerende kontrol dokumenteres ved angivelse af bemærkninger til det uddelegerede i en rapport. Den supplerende kontrol kan afsluttes, når eventuelle afvigelser fundet ved kontrollen er behandlet og dokumenteret. Om nødvendigt udvides den supplerende kontrol, hvis den certificeredes brandrådgiver vurderer, at der er behov for yderligere kontrol.
d:	<u>Øvrige dokumentation</u> , som den certificerede hverken har udfærdiget eller uddelegeret. Den certificerede brandrådgiver sikrer, at dokumentationen er udarbejdet, og at de ved den uafhængige kontrol eller tredjepartskontrollen fundne afvigelser er behandlet.

1.3 Den certificerede brandrådgivers virke som kontrollerende

1.3.1 Generelt

Det fremgår af BR18, § 545, stk. 1, at den certificerede brandrådgiver kan virke som kontrollerende.

Når den certificerede brandrådgiver virker som kontrollerende, er det en del af dennes virke, jf. BR18, § 548, at kontrollere den brandtekniske dokumentation og via sit virke sikre, at den brandtekniske dokumentation er udformet i henhold til BR18, kapitel 29, udgør et hele, er dækkende og sikre, at bestemmelserne i bygningsreglementet er opfyldt, herunder sikkerhedsniveauet.

Den certificerede brandrådgiver skal være uafhængig af projektorganisationen for at kunne virke som kontrollerende. Dette betyder, at den certificerede kontrollerende brandrådgiver ikke har bidraget ved tilrettelæggelse, udformning eller udarbejdelse af dokumentation for design af brandforhold, men kan godt være økonomisk eller organisatorisk forbundet med den eller de personer og organisationer, der har medvirket i designprocessen.

For de dele af dokumentation af brandforhold, som den certificerede brandrådgiver i henhold til minimumsvirket, jf. BR18, § 548, skal udfærdige ved model b1 og b2, skal den kontrollerende certificerede brandrådgiver kontrollere dokumentationen som uafhængig kontrol i henhold til BR18, kapitel 30, og på et kontrolniveau, jf. BR18, Bilag 3, tabel 4a.

Udarbejdelsen af den brandtekniske dokumentation gennemføres af anden kompetent aktør.

Den certificerede brandrådgiver kan i sit virke som kontrollerende alene kontrollere det foreliggende, og ikke foretage "alternativer for design af brandforhold", foreslå egne foretrukne løsninger eller angive forhold, som kunne være løst på anden vis.

1.3.2 Assistance og uddelegering

Visse dele af den brandtekniske dokumentation kan uddelegeres eller der kan indhentes assistance til kontrollen (se vejledning til BR18, kapitel 32, afsnit 2.3.3).

Assistance:

Det fremgår af BR18, § 549, stk. 2, at den certificerede brandrådgiver i sit virke som kontrollerende kan indhente assistance fra en kompetent medkontrollant ved kontrol af dokumentation, som beskrevet i vejledningen til BR18, kapitel 32, afsnit 2.3.3 – model b2.

Den certificerede brandrådgiver vil, når der indhentes assistance, stadig virke som den kontrollerende, på samme vis som hvis den certificerede brandrådgiver selv havde kontrolleret dokumentationen, jf. BR18, § 549, stk. 2.

Assistance kan f.eks. være relevant, hvis:

- omfanget gør det umuligt for en enkelt person at gennemføre kontrollen inden for en tidsplan, der står i forhold til det aftalte arbejde.
- kontrollen omfatter aktiviteter, der hensigtsmæssigt kan løses af andre.

Hvis den certificerede brandrådgiver indhenter assistance fra en medkontrollant, skal den certificerede brandrådgiver sikre, jf. § 549, stk. 2, at kontrollen er gennemført og dokumenteret til et kvalitetsniveau, således at den certificeredes minimumsvirke, jf. BR18, § 548, er opfyldt. Dette kan ske ved, at den certificerede brandrådgiver:

- sikrer, at den assisterende har den fornødne kompetence,
- styrer kvaliteten af kontrollen, og
- udarbejder redegørelse for, hvorledes den certificerede gennemfører ovenstående.

Redegørelsen indgår i redegørelsen for den certificeredes virke i start- og sluterklæringen.

Det er ikke et krav, at den certificerede ved anvendelse af assistance til kontrol skal gennemføre kontrol af dokumentationen, men den certificerede kan gennemføre en supplerende kontrol af hele eller dele af dokumentationen, hvis det vurderes nødvendigt.

Uddelegering:

Det fremgår af BR18, § 549, stk. 1, at den certificerede brandrådgivers minimumsvirke ikke kan uddelegeres, jf. BR18, § 548. Kontrol af øvrige dele af den brandtekniske dokumentation, jf. BR18, § 507, stk. 1, nr. 5-8 og nr. 10, § 507, stk. 2 samt § 519, stk. 1, som den certificerede ikke skal udfærdige, kan uddelegeres, jf. BR18, § 549, stk. 3. Uddelegering af kontrollen sker ved model c (se vejledning til BR18, kapitel 32, afsnit 2.3.3).

Ved uddelegering af dokumentation er både udarbejdelse og uafhængig kontrol overladt til en anden aktør end den certificerede brandrådgiver. Uddelegering kan anvendes både inden for og uden for den certificeredes brandrådgivers organisation.

Ved uddelegering af opgaver skal den certificerede brandrådgiver, for at dokumentationen udgør et hele, gennem supplerende kontrol, sikre, at dokumentationen er udfærdiget i overensstemmelse med en overordnet brandstrategirapport, funktionsbeskrivelse og at kontrol er udført i henhold til kontrolplan.

Den certificerede brandrådgiver skal udføre en supplerende kontrol, jf. BR18, § 549, stk. 3, af den dokumentation, som er uddelegeret. Dette skal ske ved, at den certificerede brandrådgiver gennemfører supplerende kontrol mindst svarende til minimumskontrol (MIN), jf. BR18, § 527, stk. 2, nr. 1, af dokumentationen med tilhørende kontrolrapport, så den certificerede brandrådgiver er bekendt med indholdet og sikrer, at dokumentationen er i overensstemmelse med kravene i BR18, kapitel 29 og 30, og kan anvendes, som den foreligger. Hvis den certificerede brandrådgiver vurderer, at der er behov for yderligere kontrol, kan den supplerende kontrol foretages som en udvidet kontrol. Den supplerende kontrol kan afsluttes, når eventuelle afvigelser fundet ved kontrollen er behandlet og dokumenteret (se vejledningen til BR18, kapitel 32, afsnit 2.3.3).

Den supplerende kontrol dokumenteres i forbindelse med redegørelsen for den certificeredes virke, hvor den certificerede brandrådgiver redegør for, hvorledes supplerende kontrol er gennemført og eventuelle afvigelser er behandlet.

Alternativt kan den certificerede brandrådgiver dokumentere supplerende kontrol i en kontrolrapport og henvise til denne i redegørelsen.

1.3.3 Den certificerede brandrådgivers minimumsvirke som kontrollerende

Det fremgår af BR18, § 548, at den certificerede brandrådgiver har et minimumsvirke.

Den certificerede brandrådgivers virke som kontrollerende ved udfærdigelse af dokumentation er beskrevet i afsnit 1.3.2 og vejledningen til BR18, kapitel 32, afsnit 2.3.3, model b1 og b2. I model b1 kontrollerer den certificerede brandrådgiver selv dokumentationen, mens der i model b2 indhentes assistance fra en kompetent medkontrollerende. I model b2 virker den certificerede brandrådgiver fortsat som den udfærdigende, jf. BR18, § 549, stk. 2.

Den certificerede brandrådgiver, der virker som kontrollerende, skal udarbejde start- og sluterklæring inkl. redegørelse for sit virke samt udarbejde kontrolrapporter for kontrol af dokumentation for design af brandforhold.

Den certificerede brandrådgiver, der virker som kontrollerende, skal, jf. BR18, § 548, som minimum:

Ad. 1) udarbejde start- og sluterklæring, jf. BR18, §§ 508 og 509, ved model a1.

Ad. 2) kontrollere dokumentation for indplacering af bygningsafsnit og det samlede byggeri i brandklasser i henhold til BR18, kapitel 27 og kapitel 30, på et kontrolniveau, som følger af Bilag 3, tabel 4a ved model b1 eller b2.

Kontrollere dokumentation for byggeriets opfyldelse af BR18, §§ 126-133 vedrørende redningsberedskabets indsatsforhold, herunder hvorvidt byggeriet er indsatstaktisk traditionelt ved model b1 eller b2.

Ad. 3) kontrollere brandteknisk kontrolplan for design af brandforhold, jf. BR18, § 518, ved model b1 eller b2 samt sikre, at denne og kontrolplan for projektering og udførelse af brandsikringstiltag er i overensstemmelse med BR18, kapitel 30 ved model b1, b2 eller c.

Ad. 4) sikre, at de valgte løsninger for brandforholdene er i overensstemmelse med kravene, jf. BR18, kapitel 5, ved at deltage i kontrol af dokumentation ved model b1, b2, c eller d.

Ad. 5) sikre, at dokumentationen for brandforholdene opfylder sit formål, jf. BR18, kapitel 29, ved at deltage i kontrol af dokumentation, jf. BR18, kapitel 29 ved model b1, b2, c eller d.

Ad. 6) sikre, at dokumentationen er udarbejdet og samlet i overensstemmelse med BR18, kapitel 29, kontrolleret i overensstemmelse med BR18, kapitel 30, og kan anvendes, som den foreligger, er fyldestgørende og udgør et hele, ved at være bekendt med den samlede brandtekniske dokumentation, jf. vejledningen til BR18, kapitel 32, herunder

- at de i kontrolplanen planlagte kontroller er gennemført, og at eventuelle afvigelser er behandlet med undtagelse af kontrolrapporter for almen kontrol.
- at evt. godkendte inspektionsrapporter fra akkrediterede inspektioner er udstedt.
- at evt. dokumentation for samtlige fravigelser af de præ-accepterede løsninger for byggeri i brandklasse 2 fra en medvirkende certificerede brandrådgiver er modtaget, kontrolleret, og at evt. supplerende brandtekniske tiltag er indarbejdet i den øvrige brandtekniske dokumentation.

Ad. 7) udarbejde en redegørelse for sit virke ved model a1 med angivelse af, hvilken dokumentation der er uddelegeret, i hvilket omfang der har været indhentet assistance til kontrolarbejdet, hvem der har udført assistancen, og hvordan den certificerede brandrådgiver har sikret, at kontrollen er udført til et kvalitetsniveau mindst svarende til den certificeredes minimumsvirke, således at § 548 er opfyldt.

Ved deltagelse i planlægning af kontrol skal den certificerede brandrådgiver, der virker som kontrollerende, undgå at forestå tilrettelæggelse eller udformning af kontrolplanen, da den certificerede brandrådgiver derved ikke længere vil være uafhængig. Den certificerede skal dog kontrollere, at kontrolplanen (udarbejdet af en anden kompetent aktør) mindst svarer til det kontrolomfang/niveau, som den certificerede finder nødvendigt.

Det fremgår af BR18, § 523, at der skal udføres egenkontrol og uafhængig kontrol af en kompetent kontrollant af dokumentation for brandforhold, jf. BR18, Bilag 3, tabel 4a, og at de ved kontrollen fundne afvigelser skal være behandlet, inden dokumentationen danner grundlag for det videre arbejde for design, projektering og udførelse. Det er dog ikke et krav, at den certificerede brandrådgiver, som en del af virket, har udført supplerende kontrol, inden dokumentationen anvendes som grundlag for det videre arbejde. Sidstnævnte gælder den supplerende kontrol, hvor den certificerede brandrådgiver har gjort brug af assistance, uddelegering eller har gennemført den supplerende kontrol ved model d, som den certificerede mindst skal foretage for at gøre sig bekendt med dokumentationen.

Kravene til den certificerede brandrådgivers minimumsvirke som kontrollerende er angivet i tabel 3.

Tabel 3. Mulige modelvalg for den certificerede brandrådgivers virke som kontrollerende for de enkelte dele af dokumentationen

ID	Emne	Mulige modelvalg					
		a1	a2	b1	b2	c	d
	Start- og sluterklæring						
START	Starterklæring herunder redegørelse for virke	X					
SLUT	Sluterklæring herunder redegørelse for virke	X					
A							
DBK	Dokumentation for indplacering i brandklasser				X		
ITF	Dokumentation for, hvorledes byggeriet opfylder BR18, §§ 126-133 vedrørende redningsberedskabets indsatsforhold, herunder hvorvidt byggeriet er indsatstaktisk traditionelt				X		
BSR	Brandstrategirapport					X	
BPLAN	Brandplaner og situationsplan					X	
PFP	Pladsfordelingsplaner og belægningsplaner ¹⁾					X	
FUNK	Funktionsbeskrivelse					X	
BBV	Brandteknisk begrundet vurdering					X	(X)
KOMP	Komparativ analyse					X	(X)
DIM	Brandteknisk dimensionering					X	
PRØV	Anden dokumentation til eftervisning af brandsikkerhedsniveauet, herunder forudsætning for brandprøvning som ikke er klassifikationsprøvninger					X	
DKV	Drifts-, kontrol-, og vedligeholdelsesplan					X	
KPLA-D	Kontrolplan for uafhængig kontrol af design				X ²⁾		
KPLA-P	Kontrolplan for uafhængig kontrol af projektering					X	
KPLA-U	Kontrolplan for uafhængig kontrol af udførelse					X	
B	Brandtekniske kontrolrapporter						
KRAP-D	Kontrolrapport for uafhængig kontrol af design	3)	3)			X ³⁾	
KRAP-P	Kontrolrapport for uafhængig kontrol af projektering (særlig kontrol)						X ⁴⁾
KRAP-U	Kontrolrapport for uafhængig kontrol af udførelse (særlig kontrol)						X ⁵⁾
AKKRET	Akkrediterede inspektionsrapporter						X
-	Kontrolrapport for tredjepartskontrol for design (certificerede tredjepartskontrol)						X ⁶⁾
-	Kontrolrapport for tredjepartskontrol for særlig kontrol af projektering og udførelse, herunder kontrolrapporter fra akkrediterede inspektionsorganer						X ⁶⁾

Tabel 4. Signaturforklaring, noter og modelbeskrivelse til tabel 3

Signaturforklaring:	
<input type="checkbox"/>	Hvid udfyldning: Mulig option for modelvalg for den certificeredes virke.
<input type="checkbox"/>	Grå udfyldning: Ikke mulig option for modelvalg for den certificeredes virke.
X	Modelvalg, der repræsenterer den certificerede brandrådgivers minimumsvirke.
(X)	Modelvalg, der repræsenterer den certificerede brandrådgivers minimumsvirke i BK2. Model d kan for brandteknisk begrundet vurdering eller komparativ analyse alene anvendes i BK2 ved brug af BR18, § 493, stk. 1, nr. 2. Sikre i henhold til model d kan ske ved, at den certificerede brandrådgiver, der er tilknyttet projektet, modtager dokumentationen samt skriftlig oplysning fra en brandrådgiver certificeret til at virke i mindst BK3 om, at dokumentationen er udfærdiget og viser, at samtlige fravigelser fra de præ-accepterede løsninger er iagttaget og brandsikkerhedsniveauet er overholdt.
Noter:	
1)	Kan omfatte inventaropstillingsplaner, belægningsplan for lagerafsnit, belægningsplan for midlertidige overnatninger, værelsesplan for hotel m.v., etageplan for hotel m.v..
2)	Sikre korrekt kontrol (se nedenfor under b2), endvidere skal den certificerede selv kontrollere, at kontrolplanen mindst svarer til det kontrolomfang/niveau, som den certificerede finder nødvendigt.
3)	Den certificerede brandrådgiver har enten selv udarbejdet kontrolrapporten, udarbejdet kontrolrapporten med assistance eller har foretaget en minimumskontrol af dokumentationen med den tilhørende kontrolrapport ved uddelegering svarende til minimumsvirket angivet under ID: A.
4)	Sikre iht. model d kan ske ved, at den certificerede brandrådgiver foretager supplerende kontrol svarende til kontrol af en brandteknisk kontrolregistreringsrapport f.eks. udført af den projekterende for kontrol af projektering. Hvis den certificerede selv har udarbejdet denne, er dette allerede opfyldt.
5)	Sikre iht. model d kan ske ved, at den certificerede brandrådgiver foretager en supplerende kontrol svarende til kontrol af en brandteknisk kontrolregistreringsrapport udført af den udførende for kontrol udførelse. Hvis den certificerede selv har udarbejdet denne, er dette allerede opfyldt.
6)	Sikre iht. model d kan ske ved, at den certificerede brandrådgiver f.eks. modtager skriftlig oplysning fra tredjepartskontrollanterne om, at kontrollen er udført, og de ved kontrollen fundne afvigelser er behandlet.
Beskrivelse af virket i de enkelte modeller:	
a1:	Den certificerede brandrådgiver <u>udarbejder selv</u> dokumentationen/dele af dokumentationen.
a2:	Den certificerede brandrådgiver <u>benytter assistance til udarbejdelsen</u> . Den certificerede brandrådgiver sikrer korrekt udarbejdelse, og at den brandtekniske dokumentation er udarbejdet til et kvalitetsniveau, således at den certificeredes minimumsvirke, jf. BR18, § 548, er opfyldt. Dette betyder, at den certificerede skal være bekendt med den assisterendes kompetencer, og afhængigt af dennes kompetencer, vil den certificerede skulle gå mere eller mindre i detaljer med selve dokumentationen.
b1:	Den certificerede brandrådgiver <u>udfører selv den uafhængige kontrol</u> , jf. BR18, bilag 3, tabel 4a, og udarbejder kontroldokumentationen herfor.
b2:	Den certificerede brandrådgiver <u>benytter assistance til kontrol</u> . Den certificerede brandrådgiver sikrer korrekt kontrol, og at den brandtekniske dokumentation er kontrolleret til et kvalitetsniveau, således at den certificeredes minimumsvirke, jf. BR18, § 548, er opfyldt. Dette betyder, at den certificerede skal være bekendt med den assisterendes kompetencer, og afhængigt af dennes kompetencer, vil den certificerede skulle gå mere eller mindre i detaljer med den/de af den assisterendes udførte kontrolrapporter for den uafhængige kontrol.
c:	Den certificerede brandrådgiver <u>benytter uddelegering</u> . Den certificerede brandrådgiver udfører en supplerende kontrol mindst svarende til en minimumskontrol. Den supplerende kontrol dokumenteres ved angivelse af bemærkninger til det uddelegerede i en rapport. Den supplerende kontrol kan afsluttes, når eventuelle afvigelser fundet ved kontrollen er behandlet og dokumenteret. Om nødvendigt udvides den supplerende kontrol, hvis den certificeredes brandrådgiver vurderer, at der er behov for yderligere kontrol.
d:	<u>Øvrige dokumentation, som den certificerede hverken har udfærdiget eller uddelegeret</u> . Den certificerede brandrådgiver sikrer, at dokumentationen er udarbejdet, og at de ved den uafhængige kontrol eller tredjepartskontrollen fundne afvigelser er behandlet.

1.4 Start- og sluterklæring

Den certificerede brandrådgiver skal udarbejde en start- og sluterklæring, jf. BR18, § 548, stk. 1, nr. 1.

1.4.1 Starterklæring

Den certificerede brandrådgiver udarbejder en starterklæring, jf. BR18, § 508, stk. 1.

Starterklæringen kan struktureres med følgende afsnit:

- Oplysninger om byggeriet.
- Brandteknisk dokumentation.
- Brandklasser.
- Indsatstaktiske forhold.
- Kravopfyldelse.
- Kontrol.
- Certificeret brandrådgivers virke i forhold til projektets stade.
- Underskrift.

Oplysninger om byggeriet:

Der angives oplysninger om byggeriet, der entydigt gør det muligt at identificere byggeriet, f.eks. adresse, matrikelbetegnelse, byggesagsnummer eller lignende.

Brandteknisk dokumentation:

Starterklæringen vedlægges dokumentation for indplacering i brandklasse(r) og dokumentation for de indstatstaktiske forhold.

Der henvises til *Bygningsreglementets vejledning til kapitel 29 – Dokumentation af brandforhold*, afsnit 2.2.1.4 og 2.2.1.3.

Brandklasser:

Byggeriets indplacering i brandklasse angives med henvisning til dokumentation for indplacering af bygningsafsnit og det samlede byggeri i brandklasse(r).

Indsatstaktiske forhold:

Det angives, om byggeriet er indsatstaktisk traditionelt, idet byggeriet opfylder BR18, §§ 126-133 vedrørende redningsberedskabets indsatsforhold og er i overensstemmelse med *Bygningsreglementets vejledning til kapitel 5 – Brand* med udgangspunkt i kapitel 5 om redningsberedskabets indsatsmuligheder.

Hvis byggeriet ikke er indsatstaktisk traditionelt angives på hvilke punkter, der fraviges fra *Bygningsreglementets vejledning til kapitel 5 – Brand, Kapitel 5: Redningsberedskabets indsatsmuligheder* og hvordan, der evt. kompenseres for disse fravigelser.

I begge tilfælde henvises til dokumentation for redningsberedskabets indsatsforhold.

Kravopfyldelse:

Det erklæres, at der er valgt de korrekte brandklasser, og at den foreliggende dokumentation godtgør, at byggeriet vil opfylde bygningsreglementets krav til brandsikkerhed, jf. BR18, kapitel 5.

Såfremt der for byggeri i brandklasse 2 er fravigelser af de præ-accepterede løsninger, jf. BR18, § 493, stk. 1, nr. 2 og bilag 4, henvises til dokumentation for indplacering i brandklasser, der skal indeholde en redegørelse herfor, jf. BR18, § 511.

Kontrol:

Det erklæres,

- at der foreligger en kontrolplan for design af brandforhold, som er egnet til sit formål svarende til byggeriets stade og tilgængelige informationer på tidspunktet for ansøgning om byggetilladelse giver mulighed for.

- at der er udført kontrol af den dokumentation, der ligger til grund for dokumentation for indplacering i brandklasse og de indsatsaktiske forhold, og at kontrol heraf er dokumenteret i en foreliggende kontrolrapport.

Afvielser fundet ved kontrol skal være behandlet inden den certificerede brandrådgiver kan underskrive sin starterklæring.

For byggeri i brandklasse 4 skal afvielser fundet ved den certificerede tredjepartskontrol være behandlet af den certificerede brandrådgiver, inden den certificerede tredjepartskontrollant kan underskrive sin starterklæring. Hvis den certificerede brandrådgiver ikke har foretaget konsekvenser af afvielser fundet ved den certificerede tredjepartskontrol, men i sin starterklæring har redegjort for, hvorfor der ikke foretages konsekvenser af afvielserne, skal den certificerede tredjepartskontrollant i sin redegørelse for sit virke i starterklæringen forholde sig til dette og angive accept heraf.

Det betyder, at den certificerede brandrådgiver og den certificerede tredjepartskontrollant kun kan underskrive starterklæringerne, såfremt begge har accepteret, hvorledes afvielser, fundet ved den certificerede tredjepartskontrol, er behandlet.

Redegørelse for den certificerede brandrådgivers virke:

Starterklæringen skal indeholde en redegørelse for den certificerede brandrådgivers virke på projektet, jf. BR18, § 548, herunder om den certificerede brandrådgiver virker som udarbejdende eller kontrollerende.

Hvis dele af den certificerede brandrådgivers virke uddelegeres eller udføres af andre kompetente brandrådgiver i assistance, skal der medfølge en redegørelse i overensstemmelse med BR18, § 549.

Redegørelsen for den certificeredes virke dokumenterer, hvilken dokumentation der er uddelegeret, i hvilket omfang der har været indhentet assistance ved udarbejdelsen, hvem der har udført assistancen, samt hvilket niveau af kontrol den certificerede har udført for at sikre, at den certificerede brandrådgiver er bekendt med indholdet af dokumentationen, så at BR18, § 548 er opfyldt.

Underskrift:

Den certificerede brandrådgiver underskriver personligt starterklæringen og erklærer herved, at BR18, § 508, stk. 1 er opfyldt.

Certifikat for certificeret brandrådgiver:

Oplysning til identifikation af den certificerede brandrådgiver skal fremgå af ansøgningen om byggetilladelse, og dokumentation for gyldigt certifikat vedlægges sammen med starterklæringen, jf. BR18, § 22.

Såfremt der i brandklasse 2 er fravigelser af de præ-accepterede løsninger, jf. BR18, bilag 4, afsnit 2, skal oplysning til identifikation af den medvirkende certificerede brandrådgiver fremgå, og dokumentation for gyldigt certifikat vedlægges sammen med starterklæringen, jf. BR18, § 22.

1.4.2

Sluterklæring

Den certificerede brandrådgiver udarbejder en sluterklæring, jf. BR18, § 509, stk. 1.

Sluterklæringen kan struktureres med følgende afsnit:

- Oplysning om byggeriet.
- Brandteknisk dokumentation.
- Brandklasse.
- Indsatsaktiske forhold.

- Kravopfyldelse.
- Kontrol.
- Certificeret brandrådgivers virke.
- Underskrift.

Oplysninger om byggeriet:

Der angives oplysninger om byggeriet, der entydigt gør det muligt at identificere byggeriet, f.eks. adresse, matrikelbetegnelse, byggesagsnummer eller lignende.

Brandteknisk dokumentation:

Sluterklæringen vedlægges relevante dele af den samlede brandtekniske dokumentation som udført.

Det erklæres, at den brandtekniske dokumentation er fyldestgørende og i overensstemmelse med definerede krav, jf. BR18, kapitel 29.

Brandklasser:

Byggeriets indplacering i brandklasse angives, og det angives, at dokumentationen viser, at anvendte brandklasser er i overensstemmelse med byggetilladelsen.

Der henvises til dokumentation for indplacering i brandklasser.

Indsatstaktiske forhold:

Byggeriets indsatstaktiske forhold angives, og det angives, at dokumentationen viser, at indsatstaktiske forhold er i overensstemmelse med byggetilladelsen.

Der henvises til dokumentation for de indsatstaktiske forhold.

Kravopfyldelse:

Det erklæres, at dokumentationen viser, at det udførte byggeri opfylder bygningsreglementets krav til brandsikkerhed, jf. BR18, kapitel 5.

Såfremt, at der for byggeri i brandklasse 2 undervejs i projektet er foretaget fravigelser af de præ-accepterede løsninger, jf. BR18, § 493, stk. 1, nr. 2 og bilag 4, henvises til dokumentation for, at indplacering i brandklasse 2 stadig er opfyldt.

Kontrol:

Det erklæres, at de i den endelige brandtekniske kontrolplan anførte kontroller for design af brandforhold samt for særlig kontrol af projektering og udførelse af brandsikringstiltag er gennemført, jf. BR18, kapitel 30, og at de ved kontrollen fundne afvigelser er behandlet.

For byggeri i brandklasse 4 skal afvigelser fundet ved den certificerede tredjepartskontrol være behandlet af den certificerede brandrådgiver, inden den certificerede tredjepartskontrollant kan underskrive sin sluterklæring. Hvis den certificerede brandrådgiver ikke har foretaget konsekvenser af afvigelser fundet ved den certificerede tredjepartskontrol, men i sin sluterklæring har redegjort for, hvorfor der ikke foretages konsekvenser af afvigelserne, skal den certificerede tredjepartskontrollant i sin redegørelse for sit virke i sluterklæringen forholde sig til dette og angive accept heraf.

Det betyder, at den certificerede brandrådgiver og den certificerede tredjepartskontrollant kun kan underskrive sluterklæringerne, såfremt begge har accepteret, hvorledes afvigelser fundet ved den certificerede tredjepartskontrol er behandlet.

Redegørelse for den certificerede brandrådgivers virke:

Sluterklæringen fra den certificerede brandrådgiver skal indeholde en redegørelse for den certificerede brandrådgivers virke, jf. BR18, § 548, på projektet herunder om den certificerede brandrådgiver har virket som udarbejdende eller kontrollerende.

Hvis dele af den certificerede brandrådgivers virke uddelegeres eller udføres af andre kompetente brandrådgivere i assistance, skal der medfølge en redegørelse i overensstemmelse med BR18, § 549.

Redegørelsen for den certificeredes virke dokumenterer, hvilken dokumentation der er uddelegeret, i hvilket omfang der har været indhentet assistance ved udarbejdelsen, hvem der har udført assistancen, og hvilket niveau af kontrol den certificerede har udført for at sikre, at den certificerede brandrådgiver er bekendt med indholdet af dokumentationen, så at BR18, § 548 er opfyldt.

Hvis der er sket overdragelse fra en certificeret brandrådgiver til en anden, skal erklæringen fra den certificerede brandrådgiver, der overdrager projektet, jf. BR18, § 551, vedlægges.

Hvis det ikke har været muligt at udarbejde en erklæring, skal den certificerede brandrådgiver redegøre for den kontrol af den brandtekniske dokumentation, der er foretaget ved overdragelsen.

Underskrift:

Den certificerede brandrådgiver underskriver personligt sluterklæringen og erklærer herved, at BR18, § 509 stk. 1, er opfyldt.

Såfremt der for byggeri i brandklasse 2 undervejs i projektet er foretaget fravigelser af de præ-accepterede løsninger, jf. BR18, bilag 4, afsnit 2, skal oplysning til identifikation af den medvirkende certificerede brandrådgiver fremgå, og dokumentation for gyldigt certifikat vedlægges sammen med sluterklæringen, jf. BR18, § 22.

Såfremt der undervejs i projektet er sket en overdragelse af projektet fra en certificeret brandrådgiver til en anden certificeret brandrådgiver, jf. BR18, § 551, skal oplysning til identifikation af den certificerede brandrådgiver, der overtager projektet, fremgå, og dokumentation for gyldigt certifikat vedlægges sammen med sluterklæringen, jf. BR18, § 22.

2 Den certificerede tredjepartskontrollants virke

2.1 Generelt

Formålet med certificeret tredjepartskontrol er at sikre en uafhængig og uvildig kontrol af, at byggerier i brandklasse 4 er i overensstemmelse med bygningsreglementet krav til brandforhold herunder krav til dokumentation og kontrol.

Tilknytning af en certificeret tredjepartskontrollant:

For byggeri indplaceret i brandsklasse 4 skal der tilknyttes én brandrådgiver, der er certificeret til at udføre tredjepartskontrol, jf. BR18, § 21, stk. 2 (se vejledningen til BR18, kapitel 32, afsnit 3.2).

Den certificerede tredjepartskontrollant udpeges af bygningsejeren eller dennes repræsentant.

Virket:

Den certificerede tredjepartskontrollants virke omfatter tredjepartskontrol for det, der følger af den certificeredes virke, jf. BR18, §§ 550 samt 550b, stk. 3.

Den certificerede tredjepartskontrollants virke for design er at sikre, at de, i den brandtekniske dokumentation, beskrevne løsninger for brandsikkerheden opfylder bestemmelserne i BR18, kapitel 5, og at dokumentationen for brandforholdene opfylder sit formål, jf. BR18, kapitel 29 og 30, hvad angår design af brandforhold.

Se mere om virket i vejledningen til BR18, kapitel 32, afsnit 3.

Den certificerede tredjepartskontrollants virke omfatter tredjepartskontrol af dokumentation for brandforhold, jf. BR18, § 507, stk. 1 nr. 1-10 og stk. 2, herunder kontrolplan for design, projektering og udførelse, kontrolrapport for den uafhængige kontrol af design af brandforhold samt dokumentation jf. BR18, § 550b, der omfatter de dele af byggeriet, som er indplaceret i brandklasse 4 samt udarbejdelse af kontrolplan og kontrolrapport for tredjepartskontrollen, starterklæring, jf. BR18, § 508, stk. 2, og slutterklæring jf. BR18, § 509, stk. 2.

Det fremgår af BR18, § 545, stk. 2, at en certificeret tredjepartskontrollant kan virke som kontrollerende for brandforhold (se mere i vejledningen til BR18, kapitel 32, afsnit 3).

En certificeret tredjepartskontrollant af brandforhold må hverken direkte eller indirekte være økonomisk eller organisatorisk forbundet med den eller de personer og organisationer, som har medvirket ved enten udarbejdelsen eller den uafhængige kontrol af dokumentationen for design af byggeriets brandsikkerhed, jf. BR18, § 526, stk. 1, nr. 3.

Den certificerede tredjepartskontrollant for brandforhold må gerne have virket som certificeret brandrådgiver eller tredjepartskontrollant for brandforhold for bygningen ved tidligere byggesager. Dette kan f.eks. være relevant ved nye byggearbejder i en eksisterende bygning, der tidligere har været byggesagsbehandlet efter BR18.

Den certificerede tredjepartskontrollants virke omfatter ikke tredjepartskontrol af den certificerede brandrådgivers start- og slutterklæring herunder den certificerede brandrådgivers redegørelse for virket. Virket omfatter heller ikke tredjepartskontrol af kontrolrapporter for projektering og udførelse af brandsikringstiltag. Dette kan foretages af anden kompetent aktør, jf. BR18, § 528, stk. 3.

Den certificerede tredjepartskontrol omfatter de dele af et byggeri, der er omfattet af brandklasse 4, jf. BR18, § 550, stk. 2. Andre dele af byggeriet skal også kontrolleres af den certificerede tredjepartskontrollant i det omfang, de brandtekniske forhold og

dokumentation af brandforhold har betydning for den del af byggeriet, der er i brandklasse 4.

Den certificerede tredjepartskontrollant skal alene kontrollere det foreliggende og ikke foretage "alternativer for design af brandforhold", eller foreslå egne foretrukne løsninger. Den certificerede tredjepartskontrollant skal i sin redegørelse, jf. BR18, § 550, stk. 1, nr. 3, alene medtage faktuelle forhold i relation til overholdelse af bygningsreglementets bestemmelser, og skal ikke angive forhold, som kunne være løst på anden vis.

I sit virke kan tredjepartskontrollanten ikke acceptere pålagte begrænsninger af sin opgave eller indgå aftale om sådanne begrænsninger, jf. BR18, § 535, f.eks. brug af specifikke metoder for udførelse af tredjepartskontrollen.

2.2 Assistance

Den certificerede tredjepartskontrollant kan indhente assistance, jf. BR18, § 550, stk. 3, fra en kompetent medkontrollant ved model b2, jf. vejledning til BR18, kapitel 32, afsnit 3.3.

Den certificerede tredjepartskontrollant vil, når der indhentes assistance af en kompetent medkontrollant til en del af kontrolarbejdet, stadig virke som certificeret tredjepartskontrollant, jf. BR18, § 550, stk. 3.

Assistance kan f.eks. være relevant, hvis:

- omfanget gør det umuligt for en enkelt person at gennemføre kontrollen inden for en tidsplan, der står i forhold til det aftalte arbejde.
- kontrollen omfatter aktiviteter, der hensigtsmæssigt kan løses af andre.

Hvis den certificerede tredjepartskontrollant indhenter assistance fra en medkontrollant, skal den certificerede tredjepartskontrollant sikre, at kontrollen er gennemført og dokumenteret til et kvalitetsniveau, således at den certificeredes minimumsvirke, jf. BR18, § 550, er opfyldt. Dette kan ske ved, at den certificerede tredjepartskontrollant:

- sikrer, at den assisterende har den fornødne kompetence,
- styrer kvaliteten af kontrollen, og
- udarbejder redegørelse for, hvorledes den certificerede gennemfører ovenstående.

Herudover skal den certificerede tredjepartskontrollant som minimum gennemføre en supplerende kontrol mindst svarende til minimumskontrol (MIN), jf. BR18, § 527, stk. 2, nr. 1, af dokumentationen, herunder kontrolrapporter.

Redegørelsen indgår i redegørelsen for den certificeredes virke i start- og sluterklæringen.

Tredjepartskontrol kan afsluttes, når eventuelle afvigelser fundet ved kontrollen er behandlet, dokumenteret og dokumentationen er tilrettet. Hvis den certificerede tredjepartskontrollant vurderer, at der er behov for yderligere kontrol, kan den supplerende kontrol foretages som en udvidet kontrol (se mere i vejledningen til BR18, kapitel 32, afsnit 3.3).

Den supplerende kontrol kan dokumenteres i forbindelse med redegørelsen for virket, hvor den certificerede tredjepartskontrollant beskriver, at supplerende kontrol er gennemført, og eventuelle afvigelser er behandlet.

Alternativt kan den certificerede tredjepartskontrollant dokumentere den supplerende kontrol i en kontrolrapport.

Uddelegering:

Den certificerede tredjepartskontrollant kan ikke uddelegere dele af virket.

2.3

Den certificerede tredjepartskontrollants minimumsvirke

Det fremgår af BR18, § 550, at den certificerede tredjepartskontrollant har et minimumsvirke.

Den certificerede brandrådgiver skal som tredjepartskontrollant som minimum kontrollere dokumentation for design af brandforhold på de kontrolniveauer, som følger af BR18, kapitel 30, herunder Bilag 3, tabel 5.

Den certificerede tredjepartskontrollant skal, jf. BR18, § 550, som minimum:

Ad.1) udarbejde start- og sluterklæring.

- Udarbejde starterklæring, jf. BR18, § 508, stk. 2, inkl. redegørelse for sit virke samt for sin uafhængighed ved model a1.
- Udarbejde sluterklæring, jf. BR18, § 509, stk. 2, inkl. redegørelse for sit virke, herunder hvis der er indhentet assistance samt for uafhængighed ved model a1.

Ad. 2) foretage tredjepartskontrol for det, der følger af BR18, § 548, herunder

- planlægge og udforme en brandteknisk kontrolplan for tredjepartskontrol for design af brandforhold ved model a1 eller a2, og
- foretage tredjepartskontrol af dokumentation for design af brandforhold ved for hver kontrol at udarbejde en kontrolrapport, som beskriver forudsætningerne, omfanget, form og resultatet af den udførte kontrol ved model b1 eller b2.

Ad. 3) udarbejde en redegørelse for sit virke som tredjepartskontrollant i sin start- og sluterklæring, herunder

- sin uafhængighed,
- afvigelser fundet ved tredjepartskontrollen,
- grænseflader mellem den certificerede brandrådgivers og tredjepartskontrollantens virke, og
- resultatet af ny tredjepartskontrol af eventuelle rettelser som følge af afvigelser ved oprindelig tredjepartskontrol.

Kravene til den certificerede tredjepartskontrollants minimumsvirke er angivet i tabel 3.

Tabel 5. Mulige modelvalg for tredjepartskontrollants virke som kontrollerende for de enkelte dele af dokumentationen

ID	Emne	Mulige modelvalg					
		a1	a2	b1	b2	c	d
	Start- og sluterklæring						
START	Starterklæring herunder redegørelse for virke	X					
SLUT	Sluterklæring herunder redegørelse for virke	X					
A							
DBK	Dokumentation for indplacering i brandklasser				X		
ITF	Dokumentation for, hvorledes byggeriet opfylder BR18, §§ 126-133 vedrørende redningsberedskabets indsatsforhold, herunder hvorvidt byggeriet er indsatstaktisk traditionelt				X		
BSR	Brandstrategirapport				X		
BPLAN	Brandplaner				X		
PFP	Pladsfordelingsplaner og belægningsplaner ¹⁾				X		
FUNK	Funktionsbeskrivelse				X		
BBV	Brandteknisk begrundet vurdering				X		
KOMP	Komparativ analyse				X		
DIM	Brandteknisk dimensionering				X		
PRØV	Anden dokumentation til eftervisning af brandsikkerhedsniveauet, herunder forudsætning for brandprøvning som ikke er klassifikationsprøvninger				X		
DKV	Drifts-, kontrol-, og vedligeholdelsesplan				X		
KPLA-D	Kontrolplan for uafhængig kontrol af design				X		
KPLA-P	Kontrolplan for uafhængig kontrol af projektering				X		
KPLA-U	Kontrolplan for uafhængig kontrol af udførelse				X		
	Kontrolplan for certificeret tredjepartskontrol af design		X				
B	Brandtekniske kontrolrapporter						
KRAP-D	Kontrolrapport for uafhængig kontrol af design				X		
	Kontrolrapport for certificeret tredjepartskontrol af design	²⁾	X ²⁾				

Tabel 6. Signaturforklaring, noter og modelbeskrivelse til tabel 5

Signaturforklaring:	
<input type="checkbox"/>	Hvid udfyldning: Mulig option for modelvalg for den certificerede tredjepartskontrollants virke.
<input type="checkbox"/>	Grå udfyldning: Ikke mulig option for modelvalg for den certificerede tredjepartskontrollants virke.
X	Modelvalg, der repræsenterer den certificerede tredjepartskontrollants minimumsvirke.
Noter:	
1)	kan omfatte inventaropstillingsplaner, belægningsplan for lagerafsnit, belægningsplan for midlertidige overnatninger, værelsesplan for hotel m.v., etageplan for hotel m.v..
2)	Den certificerede tredjepartskontrollant har enten selv udarbejdet kontrolrapporten eller udarbejdet kontrolrapporten med assistance.
Beskrivelse af virket i de enkelte modeller:	
a1:	Den certificerede tredjepartskontrollant <u>udarbejder selv</u> dokumentationen.
a2:	Den certificerede tredjepartskontrollant <u>benytter assistance</u> til udarbejdelsen. Den certificerede tredjepartskontrollant sikrer korrekt udarbejdelse. Når der benyttes assistance til udarbejdelse af den brandtekniske dokumentation, skal dokumentationen være udarbejdet til et kvalitetsniveau, således at den certificeredes minimumsvirke, jf. BR18, § 550, er opfyldt. Dette betyder, at den certificerede tredjepartskontrollant skal være bekendt med den assisterendes kompetencer og gennemføre en supplerende kontrol mindst svarende til minimumskontrol (MIN) af dokumentationen, herunder kontrolrapporter.
b1:	Den certificerede tredjepartskontrollant <u>udfører selv tredjepartskontrol</u> , jf. BR18, bilag 3, tabel 5, og udarbejder kontrolrapporter herfor.
b2:	Den certificerede tredjepartskontrollant <u>benytter assistance til kontrol</u> . Den certificerede tredjepartskontrollant sikrer korrekt kontrol. Når der benyttes assistance til kontrol af den brandtekniske dokumentation, skal denne være kontrolleret til et kvalitetsniveau, således at den certificeredes minimumsvirke, jf. BR18, § 550, er opfyldt. Dette betyder, at den certificerede tredjepartskontrollant skal være bekendt med den assisterendes kompetencer og gennemføre en supplerende kontrol mindst svarende til minimumskontrol (MIN), jf. BR18, § 527, stk. 2, nr. 1, af dokumentationen herunder kontrolrapporter.
c:	Den certificerede tredjepartskontrollant <u>benytter uddelegering</u> . Model c anvendes ikke for tredjepartskontrol.
d:	<u>Øvrige dokumentation, som den certificerede hverken har udfærdiget eller uddelegeret</u> . Model d anvendes ikke for tredjepartskontrol.

2.4 Start- og sluterklæring

Den certificerede tredjepartskontrollant skal udarbejde en start- og sluterklæring, jf. BR18, § 550, stk. 1, nr. 1. Se mere i vejledningen til BR18, kapitel 32, afsnit 3.4.

2.4.1 Starterklæring

For byggeri i brandklasse 4 udarbejder den certificerede brandrådgiver, der virker som tredjepartskontrollant, en starterklæring, jf. BR18, § 508, stk. 2.

Starterklæringen kan struktureres med følgende afsnit:

- Oplysninger om byggeriet.
- Brandklasser.
- Kravopfyldelse.
- Kontrol.
- Redegørelse for den certificerede brandrådgivers virke som tredjepartskontrollant.
- Underskrift.

Oplysninger om byggeriet:

Der angives oplysninger om byggeriet, der entydigt gør det muligt at identificere byggeriet, f.eks. adresse, matrikelbetegnelse, byggesagsnummer eller lignende.

Brandklasser:

Det erklæres, at der er valgt de korrekte brandklasser, og at dokumentationen herfor er retvisende.

Kravopfyldelse:

Det erklæres, at den foreliggende dokumentation godtgør, at byggeriet vil opfylde bygningsreglementets krav til brandsikkerhed, jf. BR18, kapitel 5.

Hvis der er fravigelser for kravopfyldelsen, skal den certificerede tredjepartskontrollant tillige forholde sig til redegørelsen herfor.

Kontrol:

Det erklæres,

- at der foreligger en kontrolplan for tredjepartskontrol for design af brandforhold, som er egnet til sit formål svarende til byggeriets stade og tilgængelige informationer på tidspunktet for ansøgning om byggetilladelse giver mulighed for.
- at der er udført tredjepartskontrol af den dokumentation, der ligger til grund for dokumentation for indplacering i brandklasse og de indsatstaktiske forhold og kontrol heraf er dokumenteret i en foreliggende kontrolrapport.

Afvisninger fundet ved den certificerede tredjepartskontrol skal være behandlet af den certificerede brandrådgiver, inden den certificerede tredjepartskontrollant kan underskrive sin starterklæring. Hvis den certificerede brandrådgiver ikke har foretaget konsekvenser af afvisninger fundet ved den certificerede tredjepartskontrol, men i sin starterklæring har redegjort for, hvorfor der ikke foretages konsekvenser af afvisningerne, skal den certificerede tredjepartskontrollant i sin redegørelse for sit virke i starterklæringen forholde sig til dette og angive accept heraf.

Det betyder, at den certificerede brandrådgiver og den certificerede tredjepartskontrollant kun kan underskrive starterklæringerne, såfremt begge har accepteret, hvorledes afvisninger fundet ved den certificerede tredjepartskontrol er behandlet.

Redegørelse for den certificerede brandrådgivers virke som tredjepartskontrollant:

Starterklæringen skal indeholde en redegørelse for den certificerede brandrådgivers virke som tredjepartskontrollant, jf. BR 18, kapitel 34, § 550.

Hvis dele af den certificerede brandrådgivers virke udføres af andre kompetente kontrollanter i assistance, skal der redegøres for den certificerede tredjepartskontrollants supplerende kontrol, jf. BR18, § 550, stk. 3.

Tredjepartskontrollanten skal redegøre for, at vedkommende hverken er direkte eller indirekte økonomisk eller organisatorisk forbundet med den eller de virksomheder og organisationer, som har medvirket ved enten udarbejdelse eller den uafhængige kontrol af dokumentationen for byggeriets brandsikkerhed, jf. BR18, § 526, stk. 1, nr. 3.

Underskrift:

Tredjepartskontrollanten underskriver personligt starterklæringen og erklærer herved, at BR18, § 508, stk. 2 er opfyldt.

Certifikat for certificeret tredjepartskontrollant:

Oplysning til identifikation af den certificerede brandrådgiver skal fremgå af ansøgningen om byggetilladelse og dokumentation for gyldigt certifikat vedlægges sammen med starterklæringen, jf. BR18, § 22.

2.4.2

Sluterklæring

For byggeri i brandklasse 4 skal den certificerede brandrådgiver, der virker som tredjepartskontrollant, udarbejde en sluterklæring, jf. BR18, § 509, stk. 2.

Sluterklæringen kan struktureres med følgende afsnit:

- Oplysninger om byggeriet.
- Brandklasser.
- Kravopfyldelse.
- Kontrol.
- Redegørelse for den certificerede brandrådgivers virke som tredjepartskontrollant.
- Underskrift.

Oplysninger om byggeriet:

Der angives oplysninger om byggeriet, der entydigt gør det muligt at identificere byggeriet, f.eks. adresse, matrikelbetegnelse, byggesagsnummer eller lignende.

Brandklasser:

Det erklæres, at dokumentationen viser, at anvendte brandklasser er i overensstemmelse med byggetilladelsen.

Kravopfyldelse:

Det erklæres, at dokumentationen viser, at det udførte byggeri opfylder bygningsreglementets krav til brandsikkerhed, jf. BR18, kapitel 5 og at drifts-, kontrol- og vedligeholdelsesplan anviser den drift, kontrol og vedligeholdelse af bygningen, der er nødvendig for at sikre, at byggeriets brandsikring opretholdes i bygningens levetid.

Hvis der er fravigelser for kravopfyldelsen, skal den certificerede tredjepartskontrollant tillige forholde sig til redegørelsen herfor.

Kontrol:

Det erklæres, at de i den endelige brandtekniske kontrolplan anførte tredjepartskontroller for design af brandforhold er gennemført, og at de ved kontrollen fundne afvigelser er behandlet. Det erklæres også, at kontrolrapporter for tredjepartskontrol af design af brandforhold er konsistent og dækkende i forhold til kontrolplanen, samt at tredjepartskontrollen er udført, jf. BR18, kapitel 30.

Afvigelser fundet ved den certificerede tredjepartskontrol skal være behandlet af den certificerede brandrådgiver, inden den certificerede tredjepartskontrollant kan underskrive sin sluterklæring. Hvis den certificerede brandrådgiver ikke har foretaget konsekvenser af afvigelser fundet ved den certificerede tredjepartskontrol, men i sin sluterklæring har redegjort for, hvorfor der ikke foretages konsekvenser af afvigelse, skal den certificerede tredjepartskontrollant i sin redegørelse for sit virke i sluterklæringen forholde sig til dette og angive accept heraf.

Det betyder, at den certificerede brandrådgiver og den certificerede tredjepartskontrollant kun kan underskrive sluterklæringerne, såfremt begge har accepteret, hvorledes afvigelser fundet ved den certificerede tredjepartskontrol er behandlet.

Redegørelse for den certificerede brandrådgivers virke som tredjepartskontrollant:

Sluterklæringen indeholder en redegørelse for den certificerede brandrådgivers virke som tredjepartskontrollant, jf. BR 18, kapitel 34 § 550.

Hvis dele af den certificerede brandrådgivers virke har været udført af andre kompetente kontrollanter i assistance, skal der redegøres for den certificerede tredjepartskontrollants supplerende kontrol, jf. BR18, § 550, stk. 3.

Tredjepartskontrollanten skal redegøre for, at vedkommende hverken er direkte eller indirekte økonomisk eller organisatorisk forbundet med den eller de virksomheder og organisationer, som har medvirket ved enten udarbejdelse eller den uafhængige kontrol af dokumentationen for byggeriets brandsikkerhed, jf. BR18, § 526, stk. 1, nr. 3.

Hvis der er sket overdragelse fra en tredjepartskontrollant til en anden, skal erklæringen fra den tredjepartskontrollant, der overdrager projektet, jf. BR18, § 551, vedlægges. Hvis det ikke har været muligt at udarbejde en erklæring, skal tredjepartskontrollanten redegøre for den kontrol af den brandtekniske dokumentation, der er foretaget ved overdragelsen.

Underskrift:

Tredjepartskontrollanten underskriver personligt sluterklæringen og erklærer herved, at BR18, § 509 stk. 2, er opfyldt.

Såfremt der undervejs i projektet er sket en overdragelse af projektet fra en certificeret tredjepartskontrollant til en anden certificeret tredjepartskontrollant, jf. BR18, § 551, skal oplysning til identifikation af den certificerede tredjepartskontrollant, der overtager projektet, fremgå, og dokumentation for gyldigt certifikat vedlægges sammen med sluterklæringen, jf. BR18, § 22.

3 Den medvirkende certificerede brandrådgivers virke ved fravigelser fra de præ-accepterede løsninger, jf. § 493, stk. 1, nr. 2

Det fremgår af BR18, § 550a, at den medvirkende certificerede brandrådgivers virke, jf. BR18, § 493, stk. 1, nr. 2 og bilag 4, som minimum omfatter alle fravigelser samt de dele af byggeriet, der er påvirket heraf, og skal sikre at:

Ad.1) de valgte løsninger for hver enkelt fravigelse, samt de samlede fravigelser i kombination, er i overensstemmelse med kravene i BR18, kapitel 5, og

Ad.2) dokumentationen for hver enkelt fravigelse, samt de samlede fravigelser i kombination, opfylder sit formål, jf. BR18, § 511.

Den medvirkende certificerede brandrådgiver er ikke tilknyttet projektet i sin helhed som certificeret brandrådgiver, jf. BR18, § 20, men er alene tilknyttet projektet som medvirkende certificeret brandrådgiver til at virke i mindst brandklasse 3.

Den medvirkende certificerede brandrådgiver udfærdiger dokumentation for brandforhold, jf. BR18, § 507, stk. 2, nr. 2, herunder planlægningen af den uafhængige kontrol, jf. BR18, Bilag 3, tabel 4a, for samtlige fravigelser som den certificerede brandrådgiver har identificeret.

Den medvirkende certificerede brandrådgiver skal udelukkende forholde sig til de fravigelser, som den til sagen tilknyttede certificerede brandrådgiver har identificeret. Den medvirkende certificerede brandrådgiver skal ikke foretage en generel kontrol af byggeriet i forhold til, om der er andre fravigelser af de præ-acceptable løsninger. Hvis den medvirkende certificerede brandrådgiver under sit virke identificerer yderligere fravigelser af de præ-accepterede løsninger, er den medvirkende certificerede brandrådgiver dog forpligtet til at oplyse den til sagen tilknyttede certificerede brandrådgiver herom. Den certificerede brandrådgiver skal så afgøre, om fravigelsen skal indgå i den medvirkende certificerede brandrådgivers vurdering eller om forholdet håndteres, så det overholder de præ-accepterede løsninger.

Den medvirkende certificerede brandrådgiver kan, tilsvarende en certificeret brandrådgiver, udfærdige dokumentationen for fravigelserne som udarbejdende ved model a1 eller a2 eller som kontrollerende ved model b1 eller b2.

Hvis den medvirkende certificerede brandrådgiver har udarbejdet dokumentationen for fravigelserne ved model a1 eller a2, kan den tilknyttede certificerede brandrådgiver, når vedkommende virker som kontrollerende, også virke som uafhængig kontrollant for dokumentationen for fravigelserne, hvis den certificerede brandrådgiver er kompetent hertil.

Hvis den medvirkende certificerede brandrådgiver virker som kontrollerende ved model b1 eller b2, kan den tilknyttede certificerede brandrådgiver, når vedkommende virker som udarbejdende, udarbejde dokumentationen for fravigelserne, hvis den certificerede brandrådgiver er kompetent hertil.

Hvis den certificerede brandrådgiver, der er tilknyttet sagen, er certificeret til mindst at kunne virke i brandklasse 3, kan denne tillige varetage udfærdigelse af dokumentation for brandforhold, jf. BR18, § 507, stk. 2, nr. 2, herunder planlægningen af den uafhængige kontrol, jf. BR18, Bilag 3, tabel 4a, for samtlige fravigelser som er identificeret. I sådanne tilfælde skal den certificerede brandrådgiver udfærdige dokumentationen med samme virke svarende til den øvrige brandtekniske dokumentation – dvs. at vedkommende skal virke enten som udarbejdende eller som kontrollerende.

Den certificerede brandrådgiver skal være bekendt med dokumentationen for fravigelserne ved model c eller d, såfremt den certificerede brandrådgiver ikke selv har udarbejdet eller udført uafhængig kontrol af dokumentationen for fravigelserne.

4 Den certificerede brandrådgivers virke ved udarbejdelse eller ændringer af pladsfordelingsplaner, indretningsplaner for flugtveje og inventaropstillingsplaner, jf. § 6 h

Det fremgår af BR18, § 550 b, at den certificerede brandrådgivers virke ved udarbejdelse eller ændringer af pladsfordelingsplaner, indretningsplaner for flugtveje og inventaropstillingsplaner, jf. BR18, § 6 h, stk. 1, nr. 2, som minimum omfatter:

- udfærdigelse af dokumentation, jf. BR18, § 6 h, stk. 1 og 2, udfærdigelse af dokumentation for indplacering af byggeriet eller bygningsafsnittet i brandklasse og kontrolplan med det indhold der fremgår af BR18, kapitel 29 og 30.
- sikre, at de valgte løsninger er i overensstemmelse med kravene i BR18, kapitel 5.
- sikre, at pladsfordelingsplaner og inventaropstillingsplaner er kontrolleret i overensstemmelse med BR18, kapitel 30 og BR18, § 550 b.
- Påtegning af pladsfordelingsplaner, indretningsplaner for flugtveje og inventaropstillingsplaner, jf. *Bygningsreglementets vejledning til kapitel 5 – Brand, Bilag 4: , Præ-accepterede løsninger - Forsamlingslokaler, butikker mv.*

Den certificerede skal ikke udarbejde start- og sluterklæringer, da der ikke skal ansøges om en byggetilladelse.

Den certificerede brandrådgiver er tilknyttet byggearbejdet i sin helhed som certificeret brandrådgiver, jf. BR18, § 20, stk. 2, men virker alene i forbindelse med udfærdigelsen af pladsfordelingsplaner, indretningsplaner for flugtveje og inventaropstillingsplaner.

Den certificerede brandrådgiver udfærdiger ændringer af pladsfordelingsplaner, indretningsplaner for flugtveje og inventaropstillingsplaner, jf. BR18, § 6 h, stk. 1 og 2, herunder planlægningen af den uafhængige kontrol, jf. BR18, Bilag 3, tabel 4a, og kan udfærdige dokumentationen for ændringerne som udarbejdende ved model a1 eller a2 eller som kontrollerende ved model b1 eller b2.

Den certificerede brandrådgivers virke kan ikke uddelegeres ved model c, jf. BR18, § 550 b, stk. 4.

5 Overdragelse af den certificerede brandrådgivers virke

Det fremgår af BR18, § 551, at der kan ske en overdragelse af et projekt, hvor der er meddelt byggetilladelse, men ikke indsendt sluterklæring, fra én certificeret brandrådgiver til en anden certificeret brandrådgiver eller fra en certificeret tredjepartskontrollant til en anden certificeret tredjepartskontrollant.

Ved overdragelse skal den overdragende certificerede brandrådgiver udarbejde en erklæring, jf. BR18, § 551, stk. 1, der omfatter:

Ad. 1) Starterklæring med tilhørende dokumenter indsendt ved ansøgning til byggetilladelse, jf. BR18, § 551, stk. 1, nr. 1.

Ad. 2) Beskrivelse af, om den overdragende certificerede brandrådgiver har virket som udarbejdende eller kontrollerende, jf. BR18, § 551, stk. 1, nr. 2.

Ad. 3) Hvilke dokumenter den overdragende certificerede brandrådgiver har udarbejdet og/eller kontrolleret, og om dokumenterne er endelige eller udkast, jf. BR18, § 551, stk. 1, nr. 3.

Ad. 4) Status for gennemførelse af kontroller, jf. den brandtekniske kontrolplan og de brandtekniske kontrolrapporter samt dokumentation herfor, jf. BR18, § 551, stk. 1, nr. 4.

Ad. 5) Kritiske punkter i projektet, som kræver særlig opmærksomhed fra den certificerede brandrådgiver, der overtager projektet, f.eks. fravigelser fra *Bygningsreglementets vejledninger til kapitel 5 - Brand*, eller forhold, der gør, at byggeriet ikke er indsatstaktisk traditionelt, jf. BR18, § 551, stk. 1, nr. 5.

Den certificerede brandrådgiver, der overtager en anden certificeret brandrådgivers projekt, kan starte sit virke på basis af den overdragende certificerede brandrådgivers arbejde, såfremt den overdragende certificerede brandrådgiver udformer en erklæring for sit virke efter reglerne i BR18, § 551. Den certificerede brandrådgiver, der overtager en anden certificeret brandrådgivers dokumentation, skal stå inde for den samlede dokumentation af brandforhold, jf. BR18, § 509.

Den certificerede brandrådgiver, der overtager et projekt, tilrettelægger sit virke efter egen vurdering og vurderer på baggrund af erklæringen i hvilket omfang, det er nødvendigt at foretage en maksimumskontrol af den overdragede brandtekniske dokumentation forud for videreførelse af projektet. Der redegøres for denne vurdering som resumeres i sluterklæringen, jf. BR18, § 551, stk. 2.

Hvis det ikke er muligt at modtage ovenstående erklæring i forbindelse med overdragelse af projektet, skal den certificerede brandrådgiver, der får overdraget projektet, foretage en maksimumskontrol af dokumentationen svarende til virket for en certificeret brandrådgiver som kontrollerende, som beskrevet ovenfor. Denne kontrol skal gennemføres uanset, om den overtagende certificerede brandrådgiver skal virke som kontrollerende eller udarbejdende, jf. BR18, § 551, stk. 3.

Ved overdragelse af et projekt, hvor der er meddelt byggetilladelse, men ikke indsendt sluterklæring, fra én tredjepartskontrollant til en anden, kan overdragelsen ske tilsvarende som for den certificerede brandrådgiver, jf. BR18, § 551.

Skift fra kontrollerende til udarbejdende betragtes som en overdragelse i henhold til BR18, § 551. Den certificerede brandrådgiver skal i redegørelsen for virket beskrive, hvordan det er sikret, at kravene til den certificerede brandrådgivers virke som udarbejdende er opfyldt, og at der er udført kontrol i henhold til BR18, § 527 med tilhørende BR18, bilag 3 – tabel 2a. Den uafhængige kontrollant skal gennemføre fornyet kontrol af dokumenter, som den certificerede brandrådgiver tidligere har kontrolleret.

En certificeret brandrådgiver kan ikke skifte virke fra udarbejdende til kontrollerende i forløbet.

Når der sker en overdragelse af et projekt fra en certificeret brandrådgiver til en anden, skal bygningsejer iht. BR18, § 37 oplyse kommunalbestyrelsen om udpegning af ny certificeret brandrådgiver samt indsende dokumentation herfor i form af kopi af den udpegede certificerede brandrådgivers certifikat.