

# B1 Bilag 1: Tabeller til kapitel 5 - Brandforhold

Tabel 1 - Anvendelseskategorier

Anvendelseskategori	Bygningsafsnittet er indrettet med sovepladser	Personer i bygningsafsnittet har kendskab til flugtveje	Personers mulighed for ved egen hjælp at bringe sig i sikkerhed	Maksimalt antal personer, som rummet er indrettet til
1	Nej	Ja	Ja	Ingen begrænsning
2	Nej	Nej	Ja	Højest 50
3	Nej	Nej	Ja	Ingen begrænsning
4	Ja	Ja	Ja	Ingen begrænsning
5	Ja	Nej	Ja	Ingen begrænsning
6	Ja/Nej	Nej	Nej	Ingen begrænsning

Tabel 2 - Risikoklasser

Risikoklasse	Bygningsafsnit i anvendelses-kategori	Bygningens udformning, samlet antal personer i bygningsafsnit med fælles flugtveje og brandbelastning
1	1	<b>Generelt</b> Bygninger med højst 1 etage over terræn og højst 1 etage under terræn og Brandbelastningen i bygningsafsnittet må ikke overstige 1.600 MJ/m <sup>2</sup> gulvareal
	4	<b>Generelt</b> Bygninger med højst 1 etage over terræn og højst 1 etage under terræn eller Frittiggende og sammenbyggede enfamiliehuse og sommerhuse med højst 2 etager over terræn og højst 1 etage under terræn
2	1	<b>Generelt</b> Bygninger med gulv i øverste etage højst 9,6 m over terræn og højst 1 etage under terræn eller Bygninger med højst 1 etage over terræn og højst 1 etage under terræn, hvor brandbelastningen i bygningsafsnittet kan være større end 1.600 MJ/m <sup>2</sup> gulvareal
	4	<b>Generelt</b> Bygninger med gulv i øverste etage højst 9,6 m over terræn og højst 1 etage under terræn
	2,5,6	<b>Generelt</b> Bygninger med højst 1 etage over terræn og højst 1 etage under terræn
	3	<b>Generelt</b> Bygninger med højst 1 etage over terræn og højst 1 etage under terræn

		og Antallet af personer i bygningsafsnit med fælles flugtveje må højst være 1000
3	1 og 4	<b>Generelt</b> Bygninger med gulv i øverste etage mellem 9,6 m og 45 m over terræn og højst 1 etage under terræn
	2 og 5	<b>Generelt</b> Bygninger med gulv i øverste etage er højst 22 m over terræn og højst 1 etage under terræn
	3	<b>Generelt</b> Bygninger med gulv i øverste etage højst 22 m over terræn, højst 1 etage under terræn, og højst 150 personer i bygningsafsnittet eller Bygninger med højst 2 etager over terræn og højst 1 etage under terræn, og højst 1000 personer i bygningsafsnittet
	6	<b>Generelt</b> Bygninger med højst 2 etager over terræn og højst 1 etage under terræn
4	1 til 6	<b>Generelt</b> Bygninger, der ikke er omfattet af risikoklasse 1 - 3

